

Sistema 1: ETA 1 e Poço Carlos Aldrovandi

Valores considerando amostras somente do sistema de distribuição (ETA's) relacionado

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2017	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	16	0	16	0	376	0	376	0	376	1	376	0	376	1	
Fev	12	0	12	0	372	0	372	0	372	1	372	0	372	0	
Mar	12	0	12	0	372	0	372	0	372	3	372	0	372	3	
Abr	14	0	14	0	374	0	374	0	373	7	374	0	374	3	
Mai	11	0	11	0	371	0	371	0	371	1	371	0	371	0	
Jun	14	0	14	0	374	0	374	0	374	2	14	0	374	0	
Jul	22	0	22	0	382	0	382	0	382	2	382	0	382	0	
Ago	18	0	18	0	378	0	378	0	378	3	378	0	378	2	
Set	15	0	15	0	375	0	375	0	375	3	375	0	375	0	
Out	10	0	10	0	372	0	372	0	372	2	372	0	372	19	
Nov	16	0	16	0	373	0	354	0	373	10	373	0	373	0	
Dez	13	0	13	0	378	0	378	0	381	3	381	0	382	0	

Sistema 2: ETA 3 e ETA 5

Valores considerando amostras somente do sistema de distribuição (ETA's) relacionado

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2017	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	25	0	25	0	1105	0	1105	0	1105	9	1105	0	1105	0	
Fev	26	1	26	0	1106	0	1106	0	1106	2	1106	0	1106	6	
Mar	25	0	25	0	1105	0	1105	0	1105	9	1105	0	1105	6	
Abr	32	0	32	0	1112	0	1112	0	1112	8	1112	0	1112	2	
Mai	41	0	41	0	1121	0	1121	0	1121	7	1121	0	1121	8	
Jun	36	0	36	0	1116	0	1116	0	1116	14	1116	0	1116	0	
Jul	37	0	37	0	1117	0	1117	0	1117	6	1117	0	1117	0	
Ago	35	0	35	0	1115	0	1115	0	1115	0	1115	0	1115	1	
Set	30	0	30	0	1110	0	1110	0	1110	0	1110	0	1110	0	
Out	34	0	34	0	1114	0	1114	0	1114	0	1114	0	1114	0	
Nov	37	0	37	0	838	0	979	0	838	4	838	0	838	0	
Dez	33	0	33	0	918	0	1176	0	921	29	918	0	935	0	

Sistema 3: ETA 4 (Jardim Brasil)

Valores considerando amostras somente do sistema de distribuição (ETA's) relacionado

Ano	Análises Microbiológicas				Análises Físico-Químicas										Atende a Portaria e Resoluções
	Coliformes Totais		<i>Escherichia coli</i>		Cor Aparente		Turbidez		Fluoretos		pH		Cloro Residual Total		
2017	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	Amostras Realizadas	Amostras fora do padrão	
Jan	9	0	9	0	369	3	369	0	369	3	369	0	369	1	
Fev	9	1	9	0	369	4	369	0	369	3	369	0	369	1	
Mar	6	0	6	0	366	1	366	0	366	2	366	0	366	0	
Abr	8	0	8	0	367	1	367	0	367	3	367	0	367	2	
Mai	9	0	9	0	369	0	369	0	369	8	369	0	369	3	
Jun	10	0	10	0	370	0	370	0	370	6	370	0	370	4	
Jul	10	0	10	0	370	0	370	0	370	5	370	0	370	1	
Ago	9	0	9	0	369	0	369	0	369	0	369	0	369	0	
Set	10	0	10	0	370	0	370	0	370	0	370	0	370	1	
Out	10	0	8	0	367	4	367	0	367	0	367	0	370	0	
Nov	9	0	9	0	109	0	380	0	110	11	109	0	109	0	
Dez	7	1	7	0	123	4	452	4	123	0	124	0	123	0	